ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ"

109429 Россия, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3, тел.: +7(495) 734-92-00, факс: 355-62-52
ТЕЛЕТАЙП: 111150, МОСКВА БИТУМ e-mail: bitum@mnpz.ru. http://www.mnpz.ru

ПАСПОРТ № 386

Продукция: Топочный мазут 100, V вид, зольный

ГОСТ 10585-99 с изм.№ 1-3

Декларация о соответствии № Д-RU.АЯ02.В.01165 с 28.03.2012 г. по 28.03.2015 г., зарегистрирована ОС продукции ООО «ВНИЦСМВ».

Номер резервуара: **537**
Номер партии: **386**
Уровень наполнения резервуара / масса: **409 см / 5955 т**

Дата изготовления продукта: **29.10.2012**
Дата отбора проб: **29.10.2012**
Дата проведения анализов: **29.10.2012**

№ п/п	Наименование показателя	Нормы ТР	Нормы ГОСТ 10585-99	Фактическое значение
1	Вязкость при 100°С, условная, градусы ВУ	---------	не более 6,8	2,5
2	Зольность, %	---------	не более 0,14	0,050
3	Массовая доля механических примесей, %	---------	не более 1,0	норма гарант.
4	Массовая доля воды, %	---------	не более 1,0	0,06
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	---------	отсутствие	норма гарант.
6	Массовая доля серы, %	не более 3,5(3,0)*	не более 2,5	2,46
7	Температура вспышки в открытом тигле, °С	не ниже 90	не ниже 110	154
8	Температура застывания, °С	---------	не выше 25	7
9	Теплота сгорания (низшая) в пересчёте на сухое топливо (небраковочная), КДж/кг	---------	не менее 39900	норма гарант.
10	Плотность при 20°С, кг/м3	---------	не нормируется	937,0
11	Массовая доля сероводорода, %	не более 0,003	не более 0,003	0,0012

Дополнительные информационные показатели:			
Плотность при 15°С, кг/м3	---------	---------	942,1
Температура вспышки в закрытом тигле, °С	---------	---------	108
Фракционный состав: - температура начала кипения, °С - перегоняется при температуре 250°С, % (об.) - перегоняется при температуре 350°С, % (об.)	 --------- --------- ---------	 --------- --------- ---------	 256 0,0 8,9
Вязкость при 50°С, кинематическая, мм2/с (сСт)	---------	---------	125,8
Вязкость при 80°С, условная, градусы ВУ	---------	---------	4,4

* для котельных установок, не оборудованных устройствами для очистки дымовых газов.

Заключение: Топочный мазут 100 , V вид, зольный соответствует требованиям технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" и ГОСТ 10585-99 с изм.№ 1-3

Испытания проведены в ИЦ, аккредитованном Федеральной службой по аккредитации на техническую компетентность. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22 НХ05.

Начальник ЦККП/ИЦ Е. Г. Панкова Дата выдачи 29.10.2012

Контролер качества В. Н. Шевцова Время выдачи 3:40:00

ОАО
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ»