ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МОСКОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
MOSCOW OIL REFINERY

109429, Россия, Москва, Капотня, 2-й квартал, дом 1, корпус 3

ПАСПОРТ № 297

Продукция: Топливо нефтяное. Мазут топочный 100, VI вид, зольный

ГОСТ 10585-99 с изм.№ 1-2

Декларация о соответствии № Д-RU.АЯ02.В.00428 с 08.10.2010 г. по 07.10.2013 г., зарегистрировано ОС продукции ООО «ВНИЦСМВ».

Номер резервуара: **532**

Номер партии: **297**

Уровень наполнения резервуара / масса: **1586 см / 24036 т**

Дата изготовления продукта: **06.09.2011**

Дата отбора проб: **06.09.2011**

Дата проведения анализов: **06.09.2011**

№ п/п	Наименование показателя	Нормы ТР	Нормы ГОСТ 10585-99	Фактическое значение
1	Вязкость при 100°С, условная, градусы ВУ	---------	не более 6,8	5,4
2	Зольность, %	---------	не более 0,14	0,055
3	Массовая доля механических примесей, %	---------	не более 1,0	норма гарант.
4	Массовая доля воды, %	---------	не более 1,0	следы
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	---------	отсутствие	норма гарант.
6	Массовая доля серы, %	не более 3,5(3,0)*	не более 3,0	2,58
7	Температура вспышки в открытом тигле, °С	не ниже 90	не ниже 110	136
8	Температура застывания, °С	---------	не выше 25	7
9	Теплота сгорания (низшая) в пересчёте на сухое топливо (небраковочная), КДж/кг	---------	не менее 39900	норма гарант.
10	Плотность при 20°С, кг/м3	---------	не нормируется	976,0
11	Содержание сероводорода и летучих меркаптанов	отсутствие	отсутствие	отс.

Дополнительные информационные показатели:			
Плотность при 15°С, кг/м3	---------	не нормируется	981,4
Температура вспышки в закрытом тигле, °С	---------	не нормируется	98
Фракционный состав: температура начала кипения, °С	---------	не нормируется	228
Вязкость при 80°С, условная, градусы ВУ	---------	не нормируется	12,7

* для котельных установок, не оборудованных устройствами для очистки дымовых газов.

Заключение: Топливо нефтяное. Мазут топочный 100 , VI вид, зольный соответствует требованиям технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" и ГОСТ 10585-99 с изм.№ 1-2

Испытания проведены в ИЦ, аккредитованном Ростехрегулированием на техническую компетентность в системе сертификации ГОСТ Р. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22 НХ05.

Начальник ЦККП/ИЦ — Е. Г. Панкова — Дата выдачи 06.09.2011

ОАО "МНПЗ"

Контролер качества — И. С. Антонова — Время выдачи 3:58:00