ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"

паспорт качества № 12011253

Топливо котельное (мазут) марка ТКМ-16 с серой 2,0%, зольное

ТУ 38.401-58-74-2005 с изм.1-3

КОД ОКП 02 5211

Декларация о соответствии

№ Д-RU.НХ20.В.00039 до 23.10.2014г.

АНО " Омсксертификация"

Номер резервуара ***55*** Масса нетто ***2408***

Дата изготовления ***30.04.2012***

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Фактическое значение
1	Вязкость при 80оС, не более: кинематическая, мм2/с	118,0	79,90
2	условная, градусы ВУ	16,0	10,8
3	Зольность, массовая доля %, не более, для топлива котельного зольного	0,140	0,110
4	Массовая доля механических примесей, % , не более	1,0	0,031
5	Массовая доля воды, % , не более	1,0	0,40
6	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие	ОтсутствиеОтсутствие
7	Температура вспышки в открытом тигле, оС , не ниже	110	158
8	Массовая доля серы, %, не более, для топлива: III вида	2,00	1,280
9	Температура застывания, оС , не выше	38	10
10	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (не браковочная), кДж/кг, не менее, для топлива:I, II, III вида	40530	40575
11	Плотность при 20оС, кг/м3	Не нормируется, Определение обязательно	976,6
12	Плотность при 15оС, кг/м3	-	982,8
13	Массовая доля сероводорода , % , не более	0,003	0,000060

Начальник смены **Солдатова Ирина Николаевна**

Дата выдачи паспорта 01.05.2012

Внутренний № SAP 12011253