



**Закрытое акционерное общество**  
**"РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**  
 Российская Федерация, г. Рязань, Район Южный Промузел, д.8, тел.: (4912) 933240, факс: (4912) 933084

**ПАСПОРТ № 09237**

**Топливо печное бытовое**  
**вид V**

**ТУ 38.101656-2012.**

Дата изготовления продукта: 08.04.2013

Резервуар: 753

Уровень наполнения: 5580 мм

Количество: 7527 тонн

№№ п/п	Наименование показателей	Метод испытаний	Нормы	Фактически
1	Фракционный состав: - 10% перегоняется при температуре, °С - 90% перегоняется при температуре, °С	ГОСТ 2177	не ниже 160 не выше 360	183 334
2	Вязкость кинематическая при 20°С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	не более 8,00	3,320
3	Температура застывания, °С в период с 1 апреля по 1 сентября	ГОСТ 20287 с дополнением по 6.2	не выше минус 5	минус 16
4	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	не ниже 45	50
5	Массовая доля серы, %	АСТМ Д 4294	не более 1,1	0,68
6	Содержание сероводорода	ГОСТ 17323	Отсутствие	Отсутствие
7	Испытание на медной пластинке	ГОСТ 6321	Выдерживает	Выдерживает
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	Отсутствие	Отсутствие
9	Кислотность, мг КОН на 100 см <sup>3</sup> топлива	ГОСТ 5985	не более 5,00	1,36
10	Зольность, %	ГОСТ 1461	не более 0,02	0,002
11	Коксуемость 10%-ного остатка, %	ГОСТ 19932	не более 0,35	0,021
12	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Следы	Следы
13	Массовая доля механических примесей	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
14	Цвет	Визуально	От бесцветного до черного	Бледножелтый
15	Плотность при 15°С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51069	Не нормируется	830,5

**Заключение: Топливо печное бытовое вид V соответствует ТУ 38.101656-2012.**

Гарантийный срок хранения: 3 года с даты изготовления.

Инженер-химик \_\_\_\_\_

Е. Ю. Князева

Дата, время выдачи паспорта: 08.04.2013 14:44