

## Открытое акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"

Россия, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко 12, стр.1, тел. 8(84635) 3-44-12



## ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 243

## ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ПО ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) КЛАСС 2, ВИД III (ДТ-5)

предназначено для применения в дизельных двигателях

ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изменением 1

Соответствует Техническому регламенту "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному

мазуту

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AЮ96.B.00351, срок действия до 11.07.2015г. ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ РПБ № 05766600.02.25939, действителен до 28.07.2016 г. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.0001.22 HX 21, срок действия до 07.10.2014 г.

ОКП: 0251821303

Партия №: 31
Резервуар №: 51
Масса НЕТТО: 3518 тн
Дата изготовления: 16.01.2014
Дата проведения 16.01.2014

испытания:
VICITORI GITVIZI.

<b>№</b> п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗА	ТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	НОРМА по ТР	НОРМА по ГОСТ, ГОСТ Р (ТУ)	ФАКТИЧЕСКИ
1	Цетановое число,	не менее	ГОСТ Р 52709	47	48.0	48.0
2	Цетановый индекс,	не менее	ЕН ИСО 4264	-	46.0	51.2
3	Плотность при 15°C, кг/м3,	в пределах	ЕН ИСО 12185	-	800 - 840	814.8
4	Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе),	не более	ГОСТ Р ЕН 12916	11	8.0	2.0
5	Содержание серы, мг/кг,	не более	ГОСТ Р 52660	10	10.0	менее 5
6	Температура вспышки в закрытом тигле, оС,	не ниже	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719	40	40	73.0
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % (по массе),	не более	ЕН ИСО 10370	-	0.30	менее 0.10
8	Зольность, % (по массе),	не более	ГОСТ 1461	-	0.01	Отсутствие
9	Содержание воды, мг/кг,	не более	ЕН ИСО 12937	-	200	менее 30
10	Общее загрязнение, мг/кг,	не более	EH 12662	-	24	3.3
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°С), единицы по шкале		ЕН ИСО 2160	_	Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3,	не более	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205	-	25	9
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°С, мкм,	не более	ГОСТ Р ИСО 12156-1	460	460	453
14	Кинематическая вязкость при 40 °C, мм2/с,	в пределах	ЕН ИСО 3104	-	1.50 - 4.00	1.705
15	Фракционный состав:					
	до температуры 180 °C, % (по объему),	не более	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	-	10	0.0
	до температуры 340 °C, % (по объему),	не менее	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	-	95	98.0
	95 процентов объемных перегоняется при температуре, °C,	не выше	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	360	-	268.5
16	Предельная температура фильтруемости, °C,	не выше	EH 116	минус 20	-32	-34
17	Температура помутнения, °С,	не выше	EH 23015	_	-22	-32

Продукт соответствует требованиям ГОСТ Р 52368 (ЕН 590:2009) с изменением 1.

#### Информация для потребителя:

Продукт изготовлен под управлением, установленным в Системе менеджмента качества, сертифицированной Бюро Веритас Сертификейшн Русь и соответствующей требованиям ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), (допустимое исключение п.7.5.1f в части деятельности по доставке и после поставки продукции), сертификат No.RU227557Q-U (РОСС RU.ИФ30.К00097).

Содержание противоизносной присадки до 0,03%.

Содержание цетаноповышающей присадки до 0,05%.

Металлосодержащие присадки в топливе отсутствуют.

Малоопасное по степени воздействия на организм вещество.

Обладает раздражающим действием.

Легковоспламеняющаяся жидкость. Может загрязнять окружающую среду.

Предельно-допустимые концентрации: ПДК р.з. =900/300 мг/м3 (в пересчете на углерод), ПДК атм.возд. = 1,0 мг/м3,

ПДК вода = 0.01 мг/л, ПДК рыб.хоз. = 0.5 мг/м3, ПДК почва = 0.3 мг/мкг.

Класс опасности 4.

Маркировка, хранение и транспортирование по ГОСТ 1510.



## Открытое акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"

Россия, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко 12, стр.1, тел. 8(84635) 3-44-12



# ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 243

# ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ПО ГОСТ Р 52368-2005 (EH 590:2009) КЛАСС 2, ВИД III (ДТ-5)

предназначено для применения в дизельных двигателях

ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изменением 1 ОКП: 0251821303

Показатели 7, 8, 12 га	рантируются изготовителем и определяю	тся переодически, не реже 1 раза в квартал.	
	Руководитель предприятия или уполно № 120 от 01.01.2014		
	Начальник ЦЗЛ		Плаксина Р.В.
М.П.	Начальник смены		Евдокимова И.А.
	Дата выдачи паспорта: 16.01.2014		