Паспорт качества
№ 495Н от 20 марта 2014 г.

Наименование продукта: **Керосин для технических целей, марка КТ-1**

Изготовитель, адрес: ОАО "ТАНЕКО", РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, промзона, тел. (8555) 49-02-02

Нормативный документ: СТО 11605031-010-2007 (с изменениями № 1-7)

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Номер партии: 3

Дата изготовления: 14 марта 2014 г.

Дата, время отбора: 14.03.2014 14:40:00

Дата испытания: 14 марта 2014 г.

Резервуар: Т0006 Титул 046

Количество, т: 5 948,478

Объем, м³: 7 431,882

Уровень взлива, см: 1 421,5

Температура, °С: 17,2

Плотность при 20°С, кг/дм³: 0,7982

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Фракционный состав	°С			ГОСТ 2177 метод А
	- 10 % перегоняется при температуре		130-180	168	
	- 50 % перегоняется при температуре		не ниже 190	199	
	- 90 % перегоняется при температуре		240-275	236	
	- 98 % перегоняется при температуре		не выше 280	263	
2	Кислотность	мг КОН на 100 см³ керосина	не более 0,5	0,85	ГОСТ 5985
3	Зольность	%	не более 0,003	0,002	ГОСТ 1461
4	Концентрация фактических смол	мг на 100 см³ керосина	не более 12	1	ГОСТ 8489
5	Массовая доля серы	%	не более 0,12	0,00	ASTM D 4294
6	Испытания на медной пластинке	-	выдерживает	выдерживает	ГОСТ 6321
7	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6307
8	Содержание механических примесей	-	отсутствие	отсутствие	п. 9.2 СТО 11605031-010-2007
9	Содержание воды	-	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 2477
10	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	не ниже 38	55	ГОСТ 6356
11	Плотность при 15 °С*	кг/м³	не более 823,5	802,0	ГОСТ Р 51069
12	Плотность при 20 °С	кг/м³	не нормируется	798,2	ГОСТ 3900

Примечание.
* норма по показателю "Плотность при 15 °С" не является браковочной

ОКП материала: 02 5129 0101

Заключение: Керосин для технических целей, марка КТ-1:
- соответствует СТО 11605031-010-2007 (с изменениями № 1-7);
- п.1, 2 согласованы письмом № 2200/13-13 от 19.03.2014г.

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов: _____ / Федотова Е.М.

Паспорт качества распечатал: _____ / Гимадиева Р.Р.

Паспорт оформлен 20 марта 2014 г. 17:24:41